

那智勝浦町水産鮮度保持施設への太陽光発電設備導入事業 企画提案に係る質問及び回答

提出いただきました質問事項について、下記のとおり回答します。

※質問事項につきましては、原則として質問書に記載いただいたものをそのまま表記しています。

No.	質 問	回 答
1	<p>・仕様書P2 3. 設備工事前の調査・手続き(3) 構造調査 の中で、「対象施設において対太陽光発電設備が設置可能な場所は、陸屋根部分とする」と記載がございますが、当該建物は折半屋根かと存じますが、設置可能な場所は折版屋根ということよろしいでしょうか？</p>	<p>ご指摘のとおり、設置可能場所は折版屋根部分とさせていただきます なお、仕様書の該当部分については別途修正致します。</p>
2	<p>・仕様書P3 5. 工事の実施(工事における配慮事項・安全対策・停電対応)についてですが、 停電工事をおこなう際、1日8時間程度の停電は可能でしょうか？また2時間程度の停電を何日かにわけておこなうことも可能でしょうか？</p>	<p>現状の施設の稼働状況から、8時間程度の停電であれば対応可能であると想定しています。 また、2時間程度に分けて実施することも可能です。いずれにしても、可能な限り施設への影響が少ない工事方法のご検討をお願いします。</p>
3	<p>・実施要領P3 4. 提供資料についてですが、④～⑥については希望する事業者へ電子媒体にて提供とございますが、提供いただくのは企画競争参加申請書を提出してからになりますでしょうか？またデータを提供いただく場合はどのように申請すればよろしいでしょうか？</p>	<p>ご指摘の「P3 4. 資料提供」につきましては、企画競争参加申請書を提出する前に提供することが可能です。また、提供をご希望の場合、「uketsuke@town.nachikatsuura.lg.jp」にメールにてその旨、ご連絡をお願いします。</p>
4	<p>・本設備導入によって生じる電気主任技術者費用に関しては、町で負担となりますでしょうか？</p>	<p>本設備導入によって生じる電気主任技術者費用に関しては事業者で負担いただくことを想定しています。</p>
5	<p>・電気主任技術者による点検等で屋根上に上がることが想定されますが、階段のようなものは設置されていますでしょうか？また、階段等が無い場合、その設置費用は町で負担していただけるのでしょうか？</p>	<p>屋根上に上がる階段等はなく、点検等に際し階段等の設置が必要となる場合、事業者の負担で設置をお願いします。</p>