

那智勝浦町紀州材ベンチ製作設置及び木材利用促進啓発業務委託に係る質問及び回答

No.	質問事項	質問内容	回答
1	Cタイプについて	使用図書にレベルスペーサーの記入がございませんが屋外に置く場合はレベルスペーサーは必要ですか？ 室内用と屋外用がある場合は仕様を変えますか？	屋外に設置するものにはレベルスペーサーの取付が必要です。 Aタイプ及びCタイプ合わせてレベルスペーサーの取付必要個数は47基です。 Cタイプの設計書(レベルスペーサーの取付追記)を掲載しましたのでご確認ください。